

# Årskontroll brannalarm

## I henhold til NS 3960 - 2019



Brannalarmanlegg skal på en pålitelig måte varsle brann umiddelbart for å redde personer og materielle verdier. Brannalarmen skal varsle lokal beredskapsstyrke og ha alarmoverføring til egnet mottak, som anvist i veiledningen til teknisk forskrift.

For å sikre at brannalarmanlegget fungerer som forutsatt til enhver tid, er det krav til månedlig egenkontroll og årlig kontroll utført av kvalifisert personell i henhold til gjeldende regelverk.

Årlig kontroll i hht NS 3960-2013 omfatter:

### Kontrollens hensikt:

- \* Installasjonen oppfyller krav/ytelser etter aktuelt regelverk
- \* Installasjonen fungerer som prosjektert og beskrevet
- \* Dekningsgrad og kapasitet er tilfredsstillende
- \* Installasjonen med eventuelle teknologiske integrasjoner av forskjellige systemer virker som forutsatt og at grensesnittene er klart definert
- \* Tidligere påtalte feil er rettet
- \* Organisatoriske tiltak samsvarer med forutsetninger for bruken

### Funksjonsprøving:

- \* Funksjonsprøving av sentralenheter, alarmpaneler, alarmfunksjoner, styrefunksjoner/oppkoblinger og evt. alarmoverføring
- \* Visuell kontroll av anleggets funksjon og omfang i forhold til bygnings- og driftsmessige endringer som er foretatt
- \* Kontroll av anleggets driftsstatus og analyse av registrerte data der dette er mulig
- \* Test av alle manuelle meldere og minst en detektor pr sløyfe
- \* Kontroll av detektortekster (stikkprøver)
- \* Kontroll av nettverkskommunikasjon der dette er nødvendig
- \* Kontroll av drift og vedlikeholdsinstrukser, inkludert kontrolljournal
- \* Opplæring av ansvarshavende
- \* Utarbeide vedlikeholdsrapport

### Om Nokas Brannkonsult AS

Nokas Brannkonsult AS ble etablert i 1992 og har stor kompetanse og kapasitet innen brannteknisk rådgivning, kurs og opplæring, montasje og kontroll av brannalarmanlegg, kontroll og service på slukkeutstyr og er godkjent i henhold til FG 750/760. Nokas Brannkonsult AS har sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse (3) både for Prosjektering (PRO), Kontroll av Prosjektering (KPR). Nokas Brannkonsult AS har erfaring fra alle typer bygg: kjøpesentre, hoteller, sykehjem, skoler, barnehager, kontorbygg mv.

Nokas Brannkonsult AS er sertifisert etter standardene ISO 9001-2015 og ISO 14001-2015.

Nokas Brannkonsult AS

Postadresse:  
Innspurten 13A  
0663 Oslo

Besøksadresse:  
Strømtangveien 19  
3950 Porsgrunn

Besøksadresse:  
Innspurten 13A  
0663 Oslo

Telefon: 915 02 580  
Bank: 1503.24.89750  
Org.nr.: 970 918 701

E-post:  
post@nokasbrann.no  
www.nokasbrann.no